










# Écoles - Collèges - Lycées

**DISTRIBUTION D'HEURE FILAIRE**

Liaison filaire, émission AFNOR  
Temps codé pour horloges  
Câble SYT2 section 5 ou 8/10  
sans écran (2 paires)



Lieu	Description	Préconisation	Variantes
1 local technique	Horloge mère avec circuit relais, radio synchronisée, émission temps codé AFNOR Alimentation 230 V	 Microquartz Delta	MIC Alfa MIC S Centrale horaire MTS IP
2 bureaux salles de réunion	Horloge calendrier digitale à cristaux liquides Alimentation par piles ou TBT	 Cristalys Date	Style 7 Date Style 5 Date Cristalys Ellipse
3 accueil bibliothèque	Horloge à cristaux liquides Heure, minute Alimentation par piles ou TBT	 Cristalys 7	Profil 940 I Style 7 Profil 930 I Cristalys 14
4 couloirs classes	Horloge à cristaux liquides Heure, minute Alimentation par piles ou TBT	 Cristalys 7	Style 5 Style 7 Profil 930 I
5 COUR	Horloge ronde à aiguilles Étanche, heure, minute diamètre 40 cm Alimentation par piles ou TBT	 Profil 940 E	Profil 960 E Style 12
6 réfectoire	Horloge à cristaux liquides Heure, minute Alimentation par piles ou TBT	 Cristalys 7	Style 7 Profil 930 I
7 salle de sports	Tableau chronométrage Multi sports - Commande radio Alimentation 230 V	 BT 6025	BT 6020 BT 6330
8 carillon	Module amplifié 3 mélodies / sonnerie heures fin de cours Alimentation 230 ou 24 V depuis horloge mère	 CA 15	TM 20 TM 04 CA 15 extérieur